

Obec Nižná

Obecný úrad, Nová doba 560, 027 43 Nižná

Vybavuje : P. Kontra.

Číslo : 260/2023-58N.

Tvrdošín, dňa 19. 10. 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Michalou Liptákovou, bytom Lipová 525/6, 031 04 Liptovský Mikuláš, (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.08.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby s názvom: 'SW 15425 – Nižná – Zemianska Dedina – zahustenie TS', na pozemkoch parcela č. : KN-C 648, KN-C 647, KNC 644, KN-C 404, KN-C 274/2 (KNE 631/1), KN-C 274/4, KN-C 274/2 (KNE 3848/2), KN-C 407, KN-C 835/1, KN-C 835/2, KN-C 835/3, KN-C 477, KN-C 475, KN-C 516, KN-C 517/1, KN-C 517/2, KN-C 515, KN-C 514, KN-C 513, KN-C 512, KN-C 511, KN-C 510, KN-C 509, KN-C 508, KN-C 507, KN-C 506, KN-C 409, katastrálneho územia Zemianska Dedina.

Obec Nižná, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), v spojení s ust. § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, po posúdení návrhu podľa § 37 stavebného zákona, rozhodol podľa § 39 a § 39a ods. 1 a 2 stavebného zákona vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby takto :

povoľuje umiestnenie stavby

'SW 15425 – Nižná – Zemianska Dedina – zahustenie'

v rozsahu stavebných objektov: SO 01 – A/1.1 VN káblové vedenie (VNK)
SO 02 – A/1.3 NN káblové vedenie (NNK)
SO 04 – A/1.4 Optická chránička (OCH)
a prevádzkového súboru :
PS 01 – TS zem.dedina-obec.2

na pozemkoch registra C-KN parcela č. : **KN-C 648, KN-C 647, KNC 644, KN-C 404, KN-C 274/2 (KNE 631/1), KN-C 274/4, KN-C 274/2 (KNE 3848/2), KN-C 407, KN-C 835/1, KN-C 835/2, KN-C 835/3, KN-C 477, KN-C 475, KN-C 516, KN-C 517/1, KN-C 517/2, KN-C 515, KN-C 514, KN-C 513, KN-C 512, KN-C 511, KN-C 510, KN-C 509, KN-C 508, KN-C 507, KN-C 506, KN-C 409**, katastrálneho územia : **Zemianska dedina**.

Popis a účel stavby :

- projektová dokumentácia rieši návrh nového distribučného NN káblového vedenia, vonkajších pilierových rozvodných skriň v počte 7 ks a VN prípojky pre novú kioskovú trafostanicu EH8B s transformátorom 160 kVA, účelom ktorých bude zabezpečiť plynulú dodávku elektrickej energie v požadovanej kvalite pre 15 plánovaných nových odberných miest v riešenom území.

Navrhované technické riešenie :

Navrhované technické riešenie predpokladá výstavbu:

- SO-01 A/1.1 VN káblové vedenie (VNK)

Na existujúci podporný bod č.11 VN linky č.1354 na parcele KN-C č. 648, sa vybuduje uzemnenie UO a namontuje zvislý úsekový vypínač, ktorý sa s rozvádzačom novo budovanej koncovej kioskovej trafostanice EH8 var. B prepojí zemným VN káblom o priereze 150 mm².

- SO-02 A/1.3 NN káblové vedenie (NNK) NAVY-J4x240 SM

Z NN rozvádzača novej koncovej kioskovej TS zem.dedina_obec.2 vývod W1 sa vyvedie NN zemný kábel NAVY-J 4x240 SM, ktorý sa cez rozvodnú skriňu PRIS C.7 ukončí v rozpojovacej skrini VRIS1. Z vývodu W2 NN rozvádzača TS sa vyvedie NN zemný kábel NAVY-J 4x240 SM, ktorý sa cez rozvodnú skriňu PRIS C.1 ukončí v rozvodnej skrini PRIS C.2. Z vývodu W3 NN rozvádzača TS sa vyvedie NN zemný kábel NAVY 4x240 SM, ktorý sa cez rozvodné skrine PRIS C.3, PRIS C.4 a PRIS C.5 ukončí v rozvodnej skrini PRIS C.6.

- SO-04 A/1.4 Optická chránička (OCH)

Optická chránička bude vedená na dne káblovej ryhy v trase VN a NN kábla. Bude rozdelená na viac samostatných úsekov.

Rozdelenie chráničky na samostatné úseky:

1. VN PB c. 11 – TS zem.dedina_obec.2	trasa 642 m
2. VRIS c. 1 – po spoločnú trasu VNK	trasa 148 m
3. TS zem.dedina_obec – PRIS č. 1,3,4,5,6	trasa 303 m
4. PRIS č. 1 – PRIS č. 2	trasa 45 m
Celková trasa	1138 m

- PS-01- A/1.2 TS 220/ts/vanovka_obec.3 – koncová – EH8B – trafo 22/0,42kV – 160kVA

Nová koncová kiosková trafostanica EH8 var.B trafo – 22/0,42kV – 160kVA, NN rozvádzač 7 x 400 A.

Dĺžka nových vedení :

- Celková trasa nových VN vedení káblom 3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm² bude cca 645 m.
- Celková trasa nových NN vedení káblom NAVY-J 4x240 SM bude cca 550 m.
- Celková trasa nových optických chráničiek bude cca 1138 m.

Zaradenie stavby :

- Navrhovaná stavba je v zmysle § 43a ods. 3 písm. „i“ stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. „d“ stavebného zákona líniovou stavbou.

- Podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., je zariadenie podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny A - písm. b), c) (trafostanica a VN vedenie), ako vyhradené technické zariadenie s vysokou mierou ohrozenia a do skupiny B - príloha č. 1, časť III k vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (NNvedenie), ako vyhradené technické zariadenie.

Dokumentácia stavby pre územné konanie je vypracovaná oprávnenou osobou, Jánom Kriškom, autorizovaným stavebným inžinierom - inžinierske stavby, reg.č. 3604*TZ*2-3, ktorý je oprávnený vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie v súlade s ust. § 45 ods.2, písm. b) stavebného zákona.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ust. § 39 stavebného zákona a § 4 vyhlášky MZP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto podmienky :

1/ Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcela č. : **Trasa VN káblového vedenia:** KN-C 648, KN-C 647, KNC 644, KN-C 404, KN-C 274/2 (K-NE 631/1), KN-C 274/4, KN-C 274/2 (KNE 3848/2), KN-C 407,

- **Trasa NN káblového vedenia:** KN-C 407, KN-C 835/1, KN-C 835/2, KN-C 835/3, KN-C 477, KN-C 475, KN-C 516, KN-C 517/1, KN-C 517/2, KN-C 515, KN-C 514, KN-C 513, KN-C 512, KN-C 511, KN-C 510, KN-C 509, KN-C 508, KN-C 507, KN-C 506, KN-C 409,

- **Navrhovaná trafostanica:** KN-C 407.

katastrálneho územia **Zemianska Dedina**, mimo hraníc zastavaného územia obce.

• **Trasa líniovej inžinierskej stavby je zakreslená v situačnom výkrese spracovanom na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.**

- NN káblové vedenie sa uloží do ryhy hlbokej 0,9 m a širokej 0,35 - 0,5 m. Najmenšie dovolené krytie tohto podzemného vedenia určuje STN 73 6005 a pre silový kábel do 1 kV stanovuje 0,7 m. V celej dĺžke trasy sa použije výstražná fólia šírky 33 cm.

2/ Požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

- požadovaný zámer sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, mimo zastavaného územia obce, v lokalite, kde nie sú zásadne dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

- pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia vydal Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasné záväzné stanovisko dňa 04.04.2023 pod č. OU-TS-OSZP-2023/000949-002.

3/ Požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude spracovaná oprávnenými osobami v zmysle ust. § 45, § 46, § 47 stavebného zákona, podľa platných STN, technických predpisov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä § 43d, § 43e, § 47, stavebného zákona a súvisiacimi ustanoveniami Vyhl. MZP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

- **v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie riešiť projekt organizácie výstavby v súlade s ust. § 43i stavebného zákona a NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.**

4/ Požiadavky napojenia na rozvodnú sieť :

- **realizácia stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie bude riešená ako vlastná investícia SSD, a.s., to znamená, že bude zo strany SSD, a.s. plne financovaná a stavebne zabezpečovaná.**

5/ Požiadavky na napojenie na komunikačnú sieť :

- **doprava pracovníkov a materiálu na stavenisko bude zabezpečená motorovými vozidlami po pozemkoch miestnych a účelových komunikácií,**

6/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, správcov sietí, účastníkov konania a požiadavky vyplývajúce z ochranných pásiem :

- **dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK zo dňa 04.04.2023 pod č. OU-TS-OSZP-2023/000949-002, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:**

1. Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti životného prostredia,
2. Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.
3. V prípade, že sa na stavebnom pozemku nachádzajú vzrastlé dreviny, ktoré nebudú prekážkou pri samotnej výstavbe, požadujeme ich ponechanie a zabezpečenie ich ochrany, aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.
4. V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebný v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.
5. Pri výsadbe v okolí stavby využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín, pričom dreviny je potrebné vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby na ne neskôr rastom drevín nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu.
6. Zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zeminou.
7. Po ukončení zemných a stavebných prác požadujeme uviesť terén do upraveného stavu.

- Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nie však rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

- **dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie – ŠSVH zo dňa 13.03.2023 pod č. OU-TS-OSZP-2023/000951-002, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:**

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Dodržať dovoľené vzdialenosti pri križovaní a súbahu podzemných inžinierskych sietí podľa platných STN.
- počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.
- pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových

- a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob.
- terén okolo stavby po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.
 - projekt predložiť na vyjadrenie správcovi vodných tokov Ráztoka a Suchý potok /SVP, š.p./ - posúdenie križovania navrhovanej stavby /pretlakom/ s predmetnými vodnými tokmi. Vyjadrenie následne doručiť tunajšiemu orgánu štátnej správy.
 - požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o súhlas podľa § 27 vodného zákona.
 - **dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Tvrdošín, oboru starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH zo dňa 30.03.2023 pod č. OU-TS-OSZP-2023/000957-002, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom:**
 - projektová dokumentácia má spracovanú problematiku odpadového hospodárstva samostatne v Technickej správe v časti B.4. Likvidácia odpadov a to: vznik odpadov zaradených podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby a následný spôsob zhodnotenia vyprodukovaných odpadov (prostredníctvom oprávnených osôb) bez uvedenia materiálovej bilancie a návrhu selektívnej demolácie. Ide o nasledovné odpady zaradené pod katalógovým číslom do kategórie O /ostatný odpad/:
 - 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
 - 17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 05 03
 - 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 - Dávame do pozornosti, že prijatím zákona č. 230/2022 Z. z, ktorým sa novelizoval zákon o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii, vznikli pre pôvodcu odpadu povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. Projektovú dokumentáciu je potrebné zosúladiť s touto novou právnou úpravou.
 - Pri nakladaní so stavebnými odpadmi je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
 1. Pôvodca odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo na inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.
 - V tomto prípade pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný dodržiavať aj § 77 ods. 3 písm. a) až d) zákona o odpadoch a to:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, pričom tento musí obsahovať minimálne:
 - a) druhy odpadov s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať,

- b) spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa,
 - c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu,
 - d) oprávnenie na nakladanie s odpadmi počas celej doby zmluvného vzťahu,
2. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona o odpadoch.
- V konaní podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch má Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie postavenie dotknutého orgánu. Vyjadrenie, ktoré je výsledkom konania sa považuje za záväzne stanovisko.
- dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Žiline zo dňa 29.03.2023 pod č. KPUZA-2023/7061-2/24679/FUR, ako príslušného orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu:**
- Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
 - Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
 - Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby,
 - Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- dodržať podmienky vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia vydaného Okresným úradom Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zo dňa 10.05.2023, pod č. OU-NO-OCDPK-2023/010572-002:**
- Na práce v cestnom ochrannom pásme je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. sa žiadosť o povolenie výnimky podáva v štádiu prípravnej dokumentácie.
 - Rozšírenie NNK je navrhnuté s napojením na existujúcom podpernom bode, zvedením do podzemného vedenia a následne križovaním cestného telesa cesty III/2302 v km 1,280 kumulatívneho staničenia, ďalej pokračuje v súbehu s cestou III/2302 v km 1,280 - 1,065, druhé križovanie cestného telesa cesty je navrhnuté v km 1,140 kumulatívneho staničenia. Nová TS zem.dedina_obec.2 je navrhnutá na parc. KN-C č. 407.
 - NNK vedenie uložiť mimo teleso cesty, v zmysle predloženej PD stavby

- na práce v telese cesty, pred realizáciou križovania, je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa §8 č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov cestného zákona
- v prípade použitia dočasných dopravných značiek na ceste, požadujeme predložiť projekt dopravného značenia, ktorý je potrebné odsúhlasiť OR PZ ODI v Dolnom Kubíne a podľa §5 písm. f) cestného zákona požiadať cestný správny orgán o ich určenie
- V prípade obmedzenia premávky na ceste, je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa §7 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici cesty a vybavení cestnej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby
- cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť s ohľadom na ochranu cesty III/2302, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, z hľadiska správy cesty a ak budú dotknuté verejné záujmy
- s vydaním územného a stavebného konania súhlasíme pri rešpektovaní týchto podmienok, ako aj podmienok stanoviska správcu cesty
- **dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Námestovo, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 17.05.2023 pod č. OU-NO-OCDPK-2023/011543-002 o povolení výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/2023, k.ú. Zem. Dedina:**
 1. Povolenie, ktorým sa povoľuje stavebná činnosť v cestnom ochrannom pásme cesty III/2302 sa vzťahuje na umiestnenie nadzemného NNK vedenia v súbehu s cestou III/2302 v km cca 1,065 – 1,280 kumulatívneho staničenia mimo teleso cesty min. 1 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy, resp. min 2,0 m od okraja vozovky a v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou okolitého terénu.
 2. Pri realizácii stavby dodržať podmienky záväzného stanoviska OR PZ SR ODI Dolný Kubín, číslo ORPZ-DK-ODI1-47-027/2023, zo dňa 20.03.2023 a stanoviska Správy ciest ŽSK, M, Rázusa 104, 010 01 Žilina, č.632/2023/SC ŽSK-03, zo dňa 26.04.2023.
 3. Stavebník zabezpečí realizáciu stavebných prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na ceste III/2302 a pri prácach zamedzí znečisťovaniu pozemnej komunikácie.
 4. Pri vstupe na dotknuté pozemky využívať existujúce poľné cesty, miestne a účelové komunikácie a vjazdy a výjazdy na cestu II/2302.
 5. Stavba bude realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby „Nižná-Zemianska Dedina-Zahustenie TS“, č. zákazky DIO5486-PP-PD, dátum: 04/2023. Prípadné doplnenie alebo zmenu projektovej dokumentácie stavby je potrebné oznámiť cestnému správnomu orgánu, správcovi cesty a OR PZ SR ODE.
 6. Počas výstavby a po ukončení stavebných prác budú zachované odtokové pomery cesty III/2302.
 7. Prípadnú reguláciu cestnej premávky a zastavovanie vozidiel na ceste III/2302 zabezpečí žiadateľ spôsobilými a náležite vyzbrojenými osobami (min. 2 osoby).
 8. Za dodržanie podmienok v povolení zodpovedá:
 - za žiadateľa: SSD a.s. - Ing. Michala Liptáková, č.tel, 0918 866 832
 - za investora: SSD a.s. - Ing. Lukáš Vojsovič, č.tel. 0917 839 651
 - za zhotoviteľa: SSD a.s - Štefan Čerňan, č.tel. 0905 832 652
 9. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s činnosťou v cestnom ochrannom pásme na vozovke, telese a príslušenstve cesty ako aj na vozidlách a zdraví ľudí.
 10. Žiadateľ je povinný dodržať platné predpisy a normy.

11. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky zmeniť, alebo doplniť, s ohľadom na ochranu cesty III/2302, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, z hľadiska správy cesty a ak budú dotknuté verejné záujmy.

12. Toto povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

- dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne zo dňa 20.03.2023 pod č. ORPZ-DK-ODI1-47-027/2023 :

- S výnimkou zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme a so zvláštnym užívaním cesty III/2302 v k.ú. Zemianska Dedina Okr. Tvrdošín z dôvodu realizácie stavby „SW – 155425 – Nižná – Zemianska Dedina – zahustenie TS“ súhlasíme s nasledovnými podmienkami :

- V prípade vzniku nepredvídaných okolností a tvorby dopravných kongescií (dopravnej zápchy) musí byť premávka v danom úseku nepretržite riadená pracovníkmi zhotoviteľa.

- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/2302.

- Musia byť dodržané podmienky stanovené správcom cesty III/2302 - Správou ciest ŽSK, závod Orava, Dolný Kubín.

- Osoby pri realizácii prác pohybujúce sa po komunikácii musia mať viditeľný bezpečnostný odev v zmysle § 27 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

- ODI si z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyhradzuje právo na prípadnú úpravu alebo doplnenie dočasného DZ.

- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

- dodržať podmienky stanoviska k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, vydaného Správou ciest ŽSK, Dolný Kubín, zo dňa 26.04.2023 pod č. 632/2023/SCŽSK-03:

1. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme;

2. Novú TS zem.dedina_obec.2 osadiť mimo cestné teleso cesty a min. 3,0 m od okraja vozovky;

3. Podzemné vedenia NN kábla viesť V súbehu s cestou III/2302 v km 1,065 — 1,280 mimo existujúce cestné teleso cesty min. 1 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy resp. min. 2,0 m od okraja vozovky a v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou okolitého terénu;

4. NNK vedený v blízkosti MO 2302-001 uložiť mimo mostný objekt min. 5 m od vonkajšieho okraja t.j. jeho kolmého priemetu;

5. NNK vedený v blízkosti cestného priepustu v km 1,260 uložiť mimo cestný priepust min. 1,0 m od vonkajšieho okraja vtokovej jamy t.j. jej kolmého priemetu;

6. Podzemné vedenie NNK uložiť v celej trase do chráničky;

7. Zeminu z výkopov ukladať mimo cestné teleso. Okolitý terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa;

8. Pre križovanie cestného telesa cesty III/2302 v km 1,140 a 1,280 kumulatívneho staničenia si uplatňujeme nasledovné podmienky:

- Dodržať priloženú PD;

- Križovanie cestného telesa realizovať technológiou pretláčania min. 1,2 m pod niveletou vozovky;

- Štartovacie jamy umiestniť mimo existujúce cestné teleso cesty min. 1 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy resp. min. 2,0 m od okraja vozovky;

- Zeminu z výkopov neukladať na vozovku cesty. Okolitý terén uviesť do pôvodného stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa;

- NNK uložiť do chráničky s presahom min. 1 m za cestné teleso;
 - Štartovacie jamy zasypať a dôsledne zhutniť;
 - V prípade narušenia Odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebníky do pôvodného stavu;
 - PRIS umiestniť mimo existujúce cestné teleso cesty min. 1 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy a tak, ako je uvedené v predloženej PD;
9. V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady. Čistenie cesty je nutné vykonávať priebežne;
 10. Výstavbou nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia a bezpečnosť na nej, v prípade potreby je nutné určenie obchádzkových trás;
 11. Investor si je vedomý, že na ceste Hl./2302 je vykonávaná letná a zimná údržba, preto vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania letnej a zimnej údržby správcu cesty a bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu letnej a zimnej údržby;
 12. Žiadateľ min. 7 dni pred začiatkom prác v cestnom telese je povinný písomne oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác; a po ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty t. j. technický pracovník 0917 680 214;
 13. Práce na realizácii stavby nesmú byť začaté bez odovzdania úseku cesty pre stavebné účely;
 14. Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a správcu cesty do termínu odovzdania stavby (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám.
 15. Žiadateľ pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle §-u 8 Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko;
 16. Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcu cesty u investora do doby opravy. Oprava musí byť písomne prevzatá;
 17. Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota predĺžená;
 18. Žiadateľ zodpovedá počas realizácie prác v cestnom telese za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie stavby, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku a zdraví tretích osôb;
 19. Počas prác v telese cesty je potrebné miesto zásahu označiť dočasným dopravným značením,
 20. Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s OR PZ ODI Dolný Kubín a určené Okresným úradom Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
 21. Práce je potrebné vykonávať mimo zimného obdobia t. j. od 15.04. — 30.09. a v závislosti od klimatických podmienok;
 22. Investor je povinný dodržať platné normy predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí;
 23. V prípade investičných zámerov správcu cesty sa investor zaväzuje vykonať na vlastné náklady súvisiace práce s prípadnou prekládkou resp. úpravou NNK;
 24. Vlastník resp. správca NNK si nebude voči správcovi cesty III/2302 uplatňovať obmedzenia V ochrannom pásme NNK ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi;

25. Každý zásah do telesa cesty vo vzťahu k ceste III/2302 si správca cesty musí zápisne prevziať;
 26. Počas prác pri telese cesty III/2302 prizvať na kontrolu priebehu prác príslušného cestmajstra: 0917 680 207;
 27. Investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste III/2302, ktorá bude realizovaná počas realizácie stavby;
 28. Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko;
 29. Pred kolaudáciou požadujeme zvolať samostatné preberacie konanie za účasti zástupcu SC ŽSK - Závod Orava Dolný Kubín a Okresného úradu Námestovo, odbor CD a PK ktorého zápis bude prílohou ku kolaudačnému protokolu. Bez zápisu z preberacieho konania nie je možné vydať kolaudačné rozhodnutie a nezačne plynúť záručná doba pre zásah do telesa cesty;
 30. K preberaciemu konaniu investor odovzdá DSRS v M 1:500 a porealizačné zameranie uloženia NNK v dotyku s cestným telesom cesty III/2302;
 31. Dodržať podmienky VZP správcu cesty, ktoré sú zverejnené na stránke, https://www.sczsk.sk/wp-content/uploads/2021/12/vseobecne_podmienky_2022.pdf;
 32. Z dôvodu dotyku predmetnej stavby s pozemkom parcela KN-C č. 274/4 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2304 m² nachádzajúcej sa v k. ú. Zemianska Dedina, okres Tvrdošín, obec Nižná, zapísanej na LV č. 1254 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina, je potrebné zo strany investora požiadať písomne odbor správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena v prospech budúceho vlastníka. Žiadosť zašlite spolu so situáciou stavby, technickou správou, kópiou tohto stanoviska a v prípade, že máte vyhotovený geometrický plán, aj s geometrickým plánom. Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia.
 33. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok pre stavebné povolenie správca cesty nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia a bude si uplatňovať sankcie v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov;
 34. Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od jeho vystavenia;
S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu súhlasíme za dodržania vyššie uvedených podmienok.
 - V prípade iného zásahu do telesa cesty v našej správe je potrebné požiadať o vyjadrenie správcu dotknutej cesty, ktorým je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
 - Toto stanovisko sa týka dotyku vyššie uvedenej stavby s cestou III/2302 a nenahrádza súhlasy vlastníkov ostatných dotknutých pozemkov.
 - Toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest ŽSK ako správcu cesty III/2302 a Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka cesty III/2302.
- dodržať podmienky stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Ružomberok zo dňa 21.07.2023 pod č. CS SVP OZ PN 4428/2023/4:**
1. Navrhovanou stavbou budú križované drobné vodné toky Suchý potok (č. toku 425, č. hydrologického poradia 4-21-04, parcela pod vodným tokom KNC č. 835/2 - LV č. 1086, SR - SVP, š.p.) a Ráztoka (č. toku 426, č. hydrologického poradia 4-21-04, parcela pod vodným tokom KNC č. 644 - LV č. 1086, SR - SVP, š.p.), ktorých sme správcom.
 2. Ďalej sa v predmetnej lokalite nachádza aj drobný vodný tok BP Ráztoky (identifikátor toku 9266). Správcovstvo tohto vodného toku prevzala naša organizácia 1.1.2020 od Lesov SR.
 3. Podľa Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN -O boli doplnené rozvojové lokality BI.96 - pravá strana Suchého potoka, BI.97 - ľavá strana vodného toku Ráztoka a ZÚ.15 - pravá strana toku Ráztoka v okolí vyššie uvedených tokov, ktoré zahŕňa aj predložená PD.

4. Podľa podmienok správcu tokov uvedených v stanovisku k Zmenám a doplnkom ÚPN-O č. 1 dodržať ochranné pásmo vodných tokov - pobrežné pozemky vo vzdialenosti 6,0 m od jestvujúcej brehovej čiary po oboch stranách toku.
 5. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s prilahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prilahlého územia.
 6. V ochrannom pásme, ktoré žiadame ponechať bez trvalého oplotenía, nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba inžinierskych sietí.
 7. Osadenie stavieb - trafostanica, oplatenie samotného pozemku, resp. akékoľvek stavebné objekty v dotyku s vodným tokom požadujeme umiestňovať za hranicou uvedeného ochranného pásma.
 8. Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§ 49 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z.) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky.
 9. V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so zákonom č.7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami v znení platných predpisov.
 10. Stavbu trafostanice situovanú v blízkosti vodného toku požadujeme osádzať s úrovňou prízemí min. 0,5 m nad rastlým terénom.
 11. Potenciálnu protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových zámerov si musí žiadateľ – investor zabezpečiť na vlastné náklady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou. Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov.
 12. S križovaním tokov pretláčaním v navrhovaných profiloch je možné súhlasiť.
 13. Projekty jednotlivých rodinných domov v súbehu s vodným tokom požadujeme predložiť na odsúhlasenie našej organizácii. Ich dokumentáciu vypracovať podľa podmienok správcu tokov uvedených v Zmenách a doplnkoch ÚPN-O č.1. Zameranie brehovej čiary toku realizovať za účasti technika strediska Orava a zakresliť ju do PD.
 14. Objekty rodinných domov odporúčame navrhnuť bez podpivničenia a ich situovanie na parcelách navrhnuť zo strany komunikácie. Dažďové vody zo striech plánovaných objektov je potrebné likvidovať na pozemku investorov vsakom do podlažia.
Nakoľko ide o svahovitý terén, upozorňujeme na možnosť výskytu svahových vôd.
 15. Objekt trafostanice je navrhnutý vo vzdialenosti viac ako 10,0 m od brehovej čiary toku. S jej umiestnením budeme súhlasiť. K osadeniu v teréne žiadame prizvať technika.
- Spoločné podmienky:
17. Dodržať normu STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení...“ a križovania realizovať kolmo na os tokov.
 18. VN, NN, optický kábel pri križovaní s vodnými tokmi a v súbehu s tokom uložiť do chráničiek, ktoré budú po celej dĺžke križovaní, ako aj v ochrannom pásme tokov, pričom hĺbka krytia min. 1,20 m pod dnom toku musí byť od dna po vrch chráničky. Pri VN kábli v chráničke požaduje správca toku Ráztoka hĺbku uloženia pod dnom vodného toku aspoň 1,50 m z dôvodu, aby prirodzeným vývojom toku v dne nedošlo k jeho obnaženiu.
 19. Chráničky musia byť dimenzované na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p., využíva na zabezpečenie opráv a údržby tokov.
 20. Zemné kábové vedenie VN, NN, optika pod dnom vodného toku realizovať s čo najmenším rozstupom, nakoľko ochranné pásmo vonkajšieho podzemného el. vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV.

21. VN, NN a optický zemný kábel, ktoré budú križovať toky, je potrebné na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAT“, mimo ochranného pásma toku. V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ podzemného vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
22. Nakoľko budú stavebné práce vykonávané strojné, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do tokov o udalosti neodkladne informuje SIŽP a správcu predmetného toku.
23. Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním tokov je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.
24. Ukladať stavebný materiál a odpad v ochrannom pásme toku je zakázané.
25. So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona o odpadoch.
26. Okolie vodných tokov a ich ochranné pásma je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
27. Po ukončení stavby, žiada správca tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodetický zamerať miesta križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na Povodí horného Váhu, OZ Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
28. Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme - dxf, dwg, dgn) požadujeme odovzdať po ukončení stavby technikovi strediska Orava.
29. V prípade, že križovanie tokov nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu tokov a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie sietí do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať ich prevádzkovateľ.
30. V prípade, že zemné vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav/opráv alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na tokoch alebo ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem, si investor/stavebník zemného vedenia (VN, NN, optika) preloží/upraví na vlastné náklady v požadovanom termíne.
31. V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania zemných sietí dôjde k vzniku škôd na majetku ich prevádzkovateľov z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š.p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

PRETLAK vodných tokov

32. Pri výkope ryhy v súbehu s vodným tokom Suchý potok a križovaní tokov cieľové a štartovacie jamy umiestniť mimo uvedeného ochranného pásma toku. K ich osadenia v teréne prizvať technika strediska Orava (0903/806 388), ktorý učí brehovú čiaru v teréne a dohliadne na uloženie siete mimo uvedeného ochranného pásma toku.
33. K výkopu jám a kontrole uloženia VN, NN a optického zemného vedenia pod dnom tokov a v súbehu s tokom, ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia požadujeme prizvať zástupcu SVP š.p., ktorý o kontrole vyhotoví písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p.. V takom prípade SVP, š.p., ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi VN, NN a optickej siete pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s ich nesprávnym uložením.

Majetkovo - právne hľadisko:

34. Pozemky pod vodnými tokmi Suchý potok (KNC č. 835/2 a 405) a Ráztoka (KNC č. 644), všetky druh pozemku - vodné plochy, sú evidované na LV č. 1086, vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Bratislava.

35. Navrhovaným križovaním bude zasiahnuté do týchto parciel. Z toho dôvodu bude potrebné ich majetkovo právne vysporiadať, a to osobitnou písomnou žiadosťou zaslanou na Oddelenie správy majetku Piešťany (adresa na podanie: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, tel. kontakt 033/7764435), a to najneskôr do vydania stavebného povolenia, nakoľko stavebník má povinnosť, podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení platných predpisov, preukázať právo k pozemku, na ktorom zriaďuje požadovanú stavbu.

Pre kompletné posúdenie žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, vydané územné rozhodnutie (ak bolo vydané), snímku zo ZBGIS alebo ortofotomapy, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely s vymedzeným rozsahom záberu (rozsah uviesť v m²), ktorá bude predmetom zmluvného vzťahu a všetky stanoviská organizačných zložiek SVP, š.p., stanoviská a rozhodnutia iných štátnych orgánov alebo miestnej samosprávy, ktoré súvisia s uzatvorením zmluvy, ak boli vydané (územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutia inej štátnej správy).

Všeobecné podmienky:

36. Začiatok a koniec stavebných prác nahlásiť min. 7 dní vopred, k prácam na križovaní tokov, súbehu s tokom a osadeniu trafostanice prizvať technika strediska Orava. Počas prác sa riadiť jeho pokynmi.

37. Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu tokov a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

38. V prípade, že nebudú splnené podmienky správcu tokov a povodia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.

39. Stanovisko správcu tokov a vlastníka pozemkov nenahrádza stanoviská vlastníkov pozemkov na ktorých bude stavba realizovaná.

40. Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní.

- dodržať podmienky vyjadrenia k existencii telekomunikačných a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia Bratislava zo dňa 24.01.2023 pod č. 6612301885:

- predmetnou stavbou nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o.,

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o.

- je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 - žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
 - žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- dodržať podmienky vyjadrenia pre vydanie územného a stavebného povolenia vydaného OVS, a.s., Dolný Kubín zo dňa 08.02.2023 pod č. 467/tech/B1/2023 :**
- pred zahájením zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojek u ved. HS vodovodov,
 - pri kladení kábla požadujeme dodržať pásmo ochrany od ver. Vodovodu v zmysle Zákona č. 442/2002 § 19 ods. 2 – 1,8 m od osi potrubia po oboch stranách,
 - pri križovaní našich podzemných vedení, požadujeme kábel uložiť do oceľovej chráničky s presahom min. 0,5 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005,
 - nad elektrickým káblom položiť kryciu/identifikačnú fóliu
 - pri osádzaní podperných bodov požadujeme od ver. vodovodu z prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m,
 - pred zásypom kolíznych miest prizvať zástupcu OVS, a.s., - majstra prev. vodovodov Tvrdošín ku kontrole dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis
 - ak v prípade opravy, údržby, rekonštrukcie na vodovodnej sieti dôjde k poškodeniu elektrickej siete, ktorá je položená v ochrannom pásme sietí OVS, a.s., opravy znáša vlastník elektrickej siete.
- dodržať podmienky vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie vydané SPP-D, a.s., Žilina dňa 06.02.2023 pod č. TD/NS/0118/2023/Šk z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení :**
- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie SPP-D konštatuje, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, a.s.,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
 - ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

7/ V rámci územného konania sa k umiestneniu stavby ďalej vyjadrili :

- **Obec Nižná, vydala dňa 07.08.2023 pod č. OCU-S2023/00260 stanovisko, ktorým s územným rozhodnutím súhlasí.**
- **Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - stanovisko zo dňa 29.03.2023 pod č. SEMal-EL13/2-7-1276/2023,**
- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne vydal dňa 28.03.2023 pod č. RÚVZDK/OHŽPaZ/612/1585/2023 záväzné stanovisko, na základe ktorého súhlasí s návrhom na umiestnenie predmetnej stavby.**
- **UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava - vyjadrenie zo dňa 26.01.2023 pod č. 185/2023,**
- **spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Bratislava, vydala dňa 03.03.2023, pod č. BB-0503/2023 vyjadrenie, na základe ktorého súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia, nakoľko v záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ v ich správe.**
- **spoločnosť Energotel, a.s. Žilina vydala dňa 24.01.2023 pod č. 6202300153 vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spol. Energotel, na základe ktorého potvrdzuje, že v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v správe Energotel, a.s..**
- **O2 Networks, s.r.o. - vyjadrenie zo dňa 23.01.2023 pod č. 7433200/Kl,**
- **OTNS, a.s. Bratislava – vyjadrenie zo dňa 25.01.2023, pod č. 10132/2023**
- **MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. B. Bystrica – vyjadrenie zo dňa 03.03.2023 pod č. BB-0503/2023,**

8/ Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie :

- **navrhovaná stavba nepodlieha posudzovaniu ani zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,**

9/ Vecná a časová koordinácia stavby :

- **navrhovaná stavba nemá žiadne vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a plánované investície,**

10/ Ďalšie podmienky územného rozhodnutia :

- **Obsahom tohto rozhodnutia nie sú podmienky pre realizáciu stavby, tieto budú určené v nasledujúcom stavebnom konaní vo veci povolenia stavby, o ktoré stavebník požiada po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma súlad dokumentácie s podmienkami územného rozhodnutia.**
- **V prípade, že navrhovateľ bude meniť polohové umiestnenie stavby, je povinný v zmysle ust. § 41 stavebného zákona požiadať stavebný úrad o zmenu územného rozhodnutia,**

- K žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník predloží doklady a projektovú dokumentáciu stavby v súlade s ust. § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia musí byť vypracovaná minimálne v podrobnosti podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
- Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

11/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : V rámci konania neboli v stanovenej lehote vznesené žiadne námietky, resp. pripomienky účastníkov konania, o ktorých by bolo potrebné rozhodnúť.

O d ô v o d n e n i e :

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Michalou Liptákovou, bytom Lipová 525/6, 031 04 Liptovský Mikuláš, (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 04.08.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby s názvom: 'SW 15425 – Nižná – Zemianska Dedina – zahustenie TS', na pozemkoch: na pozemkoch parcela č. KN-C 648, KN-C 647, KNC 644, KN-C 404, KN-C 274/2 (KNE 631/1), KN-C 274/4, KN-C 274/2 (KNE 3848/2), KN-C 407, KN-C 835/1, KN-C 835/2, KN-C 835/3, KN-C 477, KN-C 475, KN-C 516, KN-C 517/1, KN-C 517/2, KN-C 515, KN-C 514, KN-C 513, KN-C 512, KN-C 511, KN-C 510, KN-C 509, KN-C 508, KN-C 507, KN-C 506, KN-C 409, katastrálneho územia Zemianska Dedina.

Predmetná stavba je v zmysle § 43a ods. 3 písm. „i“ stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm. „d“ stavebného zákona líniovou stavbou.

Navrhovateľ doložil spolu s návrhom primerane všetky potrebné doklady v súlade s ust. § 3 ods. 3 a 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona pre spoľahlivé posúdenie umiestnenia stavby v danom území.

Podľa § 36, ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

Podľa § 36, ods. 2 stavebného zákona: Od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní.

Podľa § 36, ods. 4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o

ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Stavebný úrad listom zo dňa 18.08.2023 oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona a so subsidiárnym použitím ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, prostredníctvom verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia bolo vykonané prostredníctvom vyvesenia oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Nižná, ako aj na jej webovej stránke. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia oznámenia účastníkom konania.

Stavebný úrad súčasne v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a v oznámení uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a príp. pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia s upozornením, že na neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. Rovnako boli účastníci konania upozornení, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania boli oboznámení, kde mali právo nahliadnuť do podkladov pre vydanie územného rozhodnutia. V rámci konania nebola zo strany účastníkov územného konania vznesená v stanovenom termíne žiadna námietka resp. pripomienka.

Podľa § 34, ods. 1 stavebného zákona: účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.

Podľa § 34, ods. 2 stavebného zákona: v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Podľa §14, ods. 1 správneho poriadku: účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.

Stavebný úrad posúdil predložený návrh s platnou územno-plánovacou dokumentáciou obce Nižná, na základe čoho dospel k záveru, že predložený návrh je v súlade s týmto dokumentom.

Umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade s funkčným a priestorovým využitím daného územia v zmysle „Územného plánu obce Nižná, Zmeny a doplnky č. 1“, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Nižnej č. 4/2020 dňa 10.03.2020; a ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 1/2020. Záujmové územie je začlenené do funkčnej plochy BI 89 ktorá je určená pre individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov a súvisiacej infraštruktúry.

Podľa ust. § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a, inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.

Stavebný úrad, podľa ust. § 37 ods. 2 stavebného zákona v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.

Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Podľa ustanovenia § 39a ods. 2 v podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky:

- a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
- b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na sieť technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,
- c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,
- d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby vyhovuje týmto hľadiskám, resp. že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.

Stanoviská účastníkov konania dotknutých orgánov štátnej správa a zainteresovaných účastníkov, boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Keďže navrhovateľ splnil požiadavky a podmienky vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Podľa § 54 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t. j. Obec Nižná, Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Jaroslav Rosina
starosta obce

Doručuje sa**Účastníkom konania**

1/ SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

2/ Ing. Michala Liptáková, Lipová 525/6, 031 04 Liptovský Mikuláš

3/ Ostatným účastníkom konania bude územné rozhodnutie doručené v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona prostredníctvom verejnej vyhlášky. Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli ako aj zverejnení na webovej stránke Obce Nižná. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia oznámenia rozhodnutia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

.....
otlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Príloha verejnej vyhlášky : Celková koordinačná situácia stavby.

Na vedomie**Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám**

- 1/ OÚ Tvrdošín, odb. starostlivosti o ŽP, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
- 2/ OÚ Tvrdošín, odb. krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
- 3/ OÚ Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo
- 4/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
- 5/ Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- 6/ SC ŽSK, Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín
- 7/ OÚ Námestovo, odbor CD a PK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
- 8/ OR PZ, ODI, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
- 9/ MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- 10/ SVP, š.p., J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- 11/ OVS, a.s., Bysterecká 2180, 029 01 Dolný Kubín
- 12/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- 13/ Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
- 14/ O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- 15/ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- 16/ UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

Na vedomie:

- 1/ Obec Nižná, Obecný úrad, Nová doba 506, 027 43 Nižná