



Doplnenie
nový odpojovací
nový odpojovací VN pre
Existujúca kábel E 214 22kV

VN prípojka
22-3300V/10kV 1000mm²

VN prípojka
22-3300V/10kV 1000mm²

polná cesta

polná cesta

Existujúca kábel VN

VN prípojka
22-3300V/10kV 1000mm²

hranica ochranného pásma korytnice

- ### LEGENDA
- NAVRHOVANÝ STAV KOMUNIKÁCIE Z ASFALTOBETÓNU
+CHODNÍK Z BETÓNovej DLAŽBY
 - ▨ SVAH CESTNÉHO TELESA – NÁSYP
 - ▩ SVAH CESTNÉHO TELESA – VÝKOP ZÁREZ
- LEGENDA NAVRHOVANÝCH IS:
- VN NOVÝ VN KABEL AXEKVC(AR)E AIR BAG 3x240 k trafostanici TSI
 - NOVÝ CELOPLASTOVÝ NN KABEL 1-AKY-J VEREJNÉ OSVETLENIE
 - NOVÝ CELOPLASTOVÝ NN KABEL 1-AKY-J DISTRIBUČNÁ SIET'
 - JEDNODUCHÝ BETONOVÝ STĽP, 9,5m – EXISTUJÚCI
 - EXISTUJÚCE TRAFOSTANICE
 - NOVA KOMPAKTNA KIOSKOVA TRANSFORMACNA STANICA 630kVA
 - Nová rozpojovacia skriňa HASMA 400A
 - Nová lampa LED 40W na botknutom stožiarí 7m

POZNÁMKY:
- TRASY JEŠT'VUJÚCICH INŽENERSKÝCH SIETÍ SÚ
KRESLENÉ ORIENTAČNE, PRED REALIZACIOU JE NUTNÉ
ICH VYTYČENIE SPRÁVCAMI

stavba	Obytná zóna Nižná - Sihot
investor	Obec Nižná nad Oravou
obsah výkresu	Kábelový rozvod NN a verejné osvetlenie

číslo výkr.
2

ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

vedúci ateliéru
ing. arch. J. KUBINA
autor výkresu
ing. arch. J. KUBINA
ing. Michal Mikula

spolupráca
Evo Teluchová
stupeň PD
DÚR
mierka 1 : 1000
číslo zák. 765/15
dátum 09/2015

